

Утверждаю:
И. о. директора филиала ТЭЦ-9 ООО
«Байкальская энергетическая
компания»


А.В. Нелюбов

Техническое задание №1
на оказание услуг

**«Техническое обслуживание топливораздаточных колонок и пульта управления,
проверка срабатывания дыхательных клапанов резервуаров пункта заправки
бульдозеров и тепловозов (ЦТП) ТЭЦ-9»**

1. Объект:

1.1. Колонка топливораздаточная НАРА 27М1С инв. № 6029;

1.2. Колонка топливораздаточная НАРА 27М1С инв. № 6030;

1.3. Клапан дыхательный КДМ-50А резервуара №1;

1.4. Клапан дыхательный КДМ-50А резервуара №2;

1.5. Клапан дыхательный КДМ-50А резервуара №3.

2. Краткая характеристика объекта: пункт заправки бульдозеров предназначен для заправки бульдозеров и транспортных средств ТЭЦ-9 дизельным топливом и состоит из

- 2 топливораздаточные колонки марки «НАРА 27М1С»;
- пульт управления ТРК марки «Импульс-1М»;
- 2 подземных резервуара для хранения дизельного топлива (Е-8 емкостью 11,467 м³, Е-12 емкостью 12,566 м³);
- 1 надземный резервуар для хранения дизельного топлива Е-32 емкостью 32,119 м³);
- эстакада для слива (приема) дизельного топлива;
- сливное устройство;
- технологические трубопроводы.

3. Основание – п.7.2.1. ГОСТ Р 58404 - 2019 п.2 Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов № 06/21-8-446:

«Не допускается эксплуатация ТРК:

- с погрешностью, превышающей установленную в описании типа данного средства измерений;
- при отсутствии или нарушенными пломбами госповерителя;
- при наличии подтекания топлива из-за не герметичности агрегатов, узлов и соединений;
- с техническими неисправностями или отступлениями от правил технической эксплуатации, определяемых заводом-изготовителем, и настоящих Правил;
- с нарушениями конструкции колонки, описанной в эксплуатационной инструкции.

Дыхательные клапаны подлежат проверкам на срабатывание. Периодичность проверок - два раза в год, через 6 месяцев. Время выполнения проверок выбирается таким образом, чтобы обеспечить их выполнение в летний и зимний периоды года»

4. Место расположения объекта: 665800, РФ, Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, стр. 163, ТЭЦ-9, цех топливоподдачи.

5. Требования безопасности при оказании услуг: При техническом обслуживании топливораздаточных колонок и пульта управления не касаться токопроводящих частей оборудования без средств защиты, при движении транспорта на пункте заправки бульдозеров отходить на обочину дороги. При проверке срабатывания дыхательных клапанов резервуаров пользоваться СИЗ в зоне испарений дизельного топлива.

6. Требования к Исполнителю и оказанию услугам:

6.1. Исполнитель должен иметь лицензию на данный вид деятельности,

6.2. Работник исполнителя должен иметь необходимую квалификацию, необходимый инструмент.

6.3. Устранение дефектов (при выходе из строя оборудования, замена составных частей ТРК и пульта управления) производить по заявке заказчика по мере возникновения.

6.4. Результаты проверки отмечаются в журнале проверки срабатывания дыхательных клапанов и герметичности газового пространства резервуаров. Выдается свидетельство о прохождении испытаний.

6.5. Ответственный от Заказчика - начальник ЦТП ТЭЦ-9 Дудаков Е.К. конт. тел. 8(3955)503-391 подтверждает результат оказанных услуг за месяц в акте об оказании услуг.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. В случае работы на территории ТЭЦ-9 –Подать заявку на оформление пропускных документов начальнику ЦТП конт. тел. 8 (3955) 503-391.

7.2. Техническое обслуживание каждой колонки осуществлять в объеме согласно ведомости объемов услуг № 1 (приложение №1). Проверку срабатывания дыхательных клапанов резервуаров пункта заправки бульдозеров и тепловозов осуществлять в объеме, согласно ведомости объемов услуг № 2 (приложение №1)

7.3. Заказчик не предоставляет Исполнителю помещения для нахождения своего персонала.

7.4. Услуга оказывается на территории ТЭЦ-9 лично Исполнителем.

8. Сроки оказания услуг – с 10.01.2024 г по 29.12.2024 г., согласно графику:

Техническое обслуживание топливораздаточных колонок- 2 единицы	С 10.01.2024 по 29.12.2024 - ежемесячно
проверка срабатывания дыхательного клапана резервуара- 3 единицы	С 04.05.2024 по 30.11.2024 г, 2 раза в год (май, ноябрь).

9. Результат оказания услуг – отметка в паспорте ТРК о проведении ТО с печатью. Свидетельство о прохождении испытаний дыхательных клапанов. Технический акт приемки оборудования с объемом оказанных услуг.

10. Исполнитель – по решению закупочной комиссии.

7. Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»

8. Исходные данные – по требованию Исполнителя.

9. Приложение – ведомость объемов услуг № 1, 2

Заказчик:

Заместитель технического директора
по эксплуатации ТЭЦ-9

К.Г. Сурков

Начальник ЦТП ТЭЦ-9

Е.К. Дудаков